

Warszawa, 25.07.2024

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3089/1248/2024

Nazwa i adres Zleceniodawcy: AQUALINE KAROL JASIŃSKI, PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI S.C. ul. Powstańców 60A/303 05-091 Żąbki		Data i godzina przyjęcia próbki/ Stan w chwili przyjęcia do laboratorium 23.07.2024, godz. 12:30/ bez zastrzeżeń	
		Data wykonania badań: 23.07.2024 - 25.07.2024	
Oznaczenie próbki: 3089/1248/24	Przedmiot badań (wg deklaracji Zleceniodawcy) : woda uzdatniona	Miejsce/ punkt pobrania (wg deklaracji Zleceniodawcy) : Ujęcie wody oligoceńskiej - Piastów	
Data/ godz. pobrania: -----	Opakowanie: plastikowe	Próbka pobrana przez/ wg normy: Zleceniodawcę	Transport próbek: Zleceniodawcę

Lp.	Badany parametr	Jednostka	Wynik	Norma / Procedura badawcza
1	* Mętność	NTU	0,6 ± 0,2	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (Metoda nefelometryczna)
2	* Żelazo	µg/l	<5,0 (5,0±0,5)	PN-EN ISO 11885:2009 (Metoda ICP-OES)

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki i zawarte są w oryginale niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody Laboratorium.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrobienie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niedozwolone i podlega ściganiu w świetle prawa.

Usługi Interlabo świadczone są w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług (dostępne na stronie www.interlabo.pl). Wszystkie oferty na usługi i wynikające z nich umowy oraz zlecenia podlegają tym warunkom.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi na wykonane usługi laboratoryjne w ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania.

Podana niepewność pomiaru, jeśli nie określono inaczej, została oszacowana dla współczynnika $k=2$ i poziomu ufności 95% i nie zawiera niepewności pobierania próbek.

* Badanie akredytowane

Interlabo wykonuje badania wody przeznaczonej do spożycia metodami zatwierdzonymi przez PPIŚ w m.st. Warszawie (decyzja nr DE HKN/00151/2024 z dnia 04.03.2024)

Rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, natomiast poprzedzone znakiem (>) powyżej górnego zakresu, gdzie podana wartość to dolna bądź górna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością (w przypadku ilościowych analiz fizykochemicznych).

-----KONIEC SPRAWOZDANIA-----

Sprawozdanie sporządził(a)[#]:Sprawozdanie sprawdził(a)[#]:

Sprawozdanie zatwierdził(a):

Radosław Górzyński

Sprawozdanie autoryzował(a):

Radosław Górzyński

[#] Osoby: sporządzająca i sprawdzająca sprawozdanie z badań występują tylko na kopii sprawozdania pozostającego ad acta.

Warszawa, 25.07.2024

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3090/1248/2024

Nazwa i adres Zleceniodawcy: AQUALINE KAROL JASIŃSKI, PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI S.C. ul. Powstańców 60A/303 05-091 Żąbki		Data i godzina przyjęcia próbki/ Stan w chwili przyjęcia do laboratorium 23.07.2024, godz. 12:30/ bez zastrzeżeń	
		Data wykonania badań: 23.07.2024 - 25.07.2024	
Oznaczenie próbki: 3090/1248/24	Przedmiot badań (wg deklaracji Zleceniodawcy) : woda uzdatniona	Miejsce/ punkt pobrania (wg deklaracji Zleceniodawcy) : Przed wyjściem	
Data/ godz. pobrania: -----	Opakowanie: plastikowe	Próbka pobrana przez/ wg normy: Zleceniodawcę	Transport próbek: Zleceniodawcę

Lp.	Badany parametr	Jednostka	Wynik	Norma / Procedura badawcza
1	*Twardość	mg/l	33 ± 5	PN-ISO 6059:1999 (Metoda miareczkowa)
2	*Żelazo	µg/l	1050 ± 105	PN-EN ISO 11885:2009 (Metoda ICP-OES)

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki i zawarte są w oryginale niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody Laboratorium.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrobienie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niedozwolone i podlega ściganiu w świetle prawa.

Usługi Interlabo świadczone są w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług (dostępne na stronie www.interlabo.pl). Wszystkie oferty na usługi i wynikające z nich umowy oraz zlecenia podlegają tym warunkom.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi na wykonane usługi laboratoryjne w ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania.

Podana niepewność pomiaru, jeśli nie określono inaczej, została oszacowana dla współczynnika $k=2$ i poziomu ufności 95% i nie zawiera niepewności pobierania próbek.

* Badanie akredytowane

Interlabo wykonuje badania wody przeznaczonej do spożycia metodami zatwierdzonymi przez PPIŚ w m.st. Warszawie (decyzja nr DE HKN/00151/2024 z dnia 04.03.2024)

-----KONIEC SPRAWOZDANIA-----

Sprawozdanie sporządził(a) #:

Sprawozdanie sprawdził(a) #:

Sprawozdanie zatwierdził(a):**Radosław Górzyński****Sprawozdanie autoryzował(a):****Radosław Górzyński**

Osoby: sporządzająca i sprawdzająca sprawozdanie z badań występują tylko na kopii sprawozdania pozostającego ad acta.

Warszawa, 25.07.2024

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3091/1248/2024

Nazwa i adres Zleceniodawcy: AQUALINE KAROL JASIŃSKI, PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI S.C. ul. Powstańców 60A/303 05-091 Żąbki		Data i godzina przyjęcia próbki/ Stan w chwili przyjęcia do laboratorium 23.07.2024, godz. 12:30/ bez zastrzeżeń	
		Data wykonania badań: 23.07.2024 - 25.07.2024	
Oznaczenie próbki: 3091/1248/24	Przedmiot badań (wg deklaracji Zleceniodawcy) : woda uzdatniona	Miejsce/ punkt pobrania (wg deklaracji Zleceniodawcy) : Za wyjściem	
Data/ godz. pobrania: -----	Opakowanie: plastikowe	Próbka pobrana przez/ wg normy: Zleceniodawcę	Transport próbek: Zleceniodawcę

Lp.	Badany parametr	Jednostka	Wynik	Norma / Procedura badawcza
1	*Twardość	mg/l	41 ± 6	PN-ISO 6059:1999 (Metoda miareczkowa)
2	*Żelazo	µg/l	<5,0 (5,0±0,5)	PN-EN ISO 11885:2009 (Metoda ICP-OES)

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki i zawarte są w oryginale niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody Laboratorium.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrobienie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niedozwolone i podlega ściganiu w świetle prawa.

Usługi Interlabo świadczone są w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług (dostępne na stronie www.interlabo.pl). Wszystkie oferty na usługi i wynikające z nich umowy oraz zlecenia podlegają tym warunkom.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi na wykonane usługi laboratoryjne w ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania.

Podana niepewność pomiaru, jeśli nie określono inaczej, została oszacowana dla współczynnika $k=2$ i poziomu ufności 95% i nie zawiera niepewności pobierania próbek.

* Badanie akredytowane

Interlabo wykonuje badania wody przeznaczonej do spożycia metodami zatwierdzonymi przez PPIŚ w m.st. Warszawie (decyzja nr DE HKN/00151/2024 z dnia 04.03.2024)

Rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, natomiast poprzedzone znakiem (>) powyżej górnego zakresu, gdzie podana wartość to dolna bądź górna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością (w przypadku ilościowych analiz fizykochemicznych).

-----KONIEC SPRAWOZDANIA-----

Sprawozdanie sporządził(a)[#]:Sprawozdanie sprawdził(a)[#]:

Sprawozdanie zatwierdził(a):

Radosław Górzyński

Sprawozdanie autoryzował(a):

Radosław Górzyński

[#] Osoby: sporządzająca i sprawdzająca sprawozdanie z badań występują tylko na kopii sprawozdania pozostającego ad acta.

poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: e796bff7-8294-4ad8-9a41-9543f3a8b5bf
utworzonego: 2024-07-25 16:20 (GMT+02:00)